



Duktus (Production) GmbH
Sophienstraße 52-54
35576 Wetzlar
Deutschland

Magistrat der Stadt Wien
Magistratsabteilung 39
Prüf-, Überwachungs- und
Zertifizierungsstelle der Stadt Wien
VFA – Labors für Bautechnik
Standort: Rinnböckstraße 15
1110 WIEN
Tel.: (+43 1) 79514-8039
Fax: (+43 1) 79514-99-8039
E-Mail: post@ma39.wien.gv.at
Homepage: www.ma39.wien.at

MA 39 – VFA 2018-0162.03

Wien, 16. April 2018

Bescheinigung über Fremdüberwachung 2018

Auftraggeber und Herstellwerk : Duktus (Production) GmbH
D-35576 Wetzlar

Inspektionsgegenstand: Rohre und Formstücke aus duktilem Gusseisen für die Wasserversorgung, Ausführungsvarianten: TYTON, TYTON-TIS-K, TYTON-SIT, TYTON-NOVO-SIT, VRS, BLS, BRS und Flansch Nennweiten DN 80 bis DN 1000

Datum der Inspektion: 20. Februar 2018

Inspektionsprogramm: Fremdüberwachung
gemäß DIN EN 545 bzw. ISO 2531 und DVGW GW 337
auf Basis des Überwachungsvertrages MA 39 – ROR – Ü 1436/2013:

- Inspektion des Fertigungsprozesses
- Überprüfung werkseigener Produktionskontrolle
- Produktprüfungen

Inspektionsergebnis: Sowohl die werkseigene Produktionskontrolle, als auch die Prüfergebnisse erreichen die Anforderungen gemäß DIN EN 545 bzw. ISO 2531 und DVGW GW 337

Der Sachbearbeiter:

Ing. Wilfried Zankl

Der Laboratoriumsleiter:

Dipl.-Ing. Andreas Tichy
Oberstadtbaurat

Der Leiter der Prüf-, Überwachungs-
und Zertifizierungsstelle:

Dipl.-Ing. Georg Pommer
Senatsrat

Die Inspektion, sowie die Prüfungen und deren Ergebnisse sind im Inspektionsbericht MA 39 – VFA 2018-0162.01 dokumentiert.

Prüfungen beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Alle Seiten des Berichtes sind mit dem Amtssiegel der Stadt Wien versehen. Veröffentlichung und Auszüge bedürfen der schriftlichen Bewilligung der MA 39. Bitte beachten Sie die derzeit gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MA 39 im Internet unter <http://www.ma39.wien.at>.

Zertifiziert gemäß den Forderungen der ÖNORM EN ISO 9001:2008 und der ÖNORM EN ISO 14001:2004 durch die Quality Austria.

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag: 7:30 - 15:30 Uhr und Freitag: 7:30 - 13:30 Uhr; UID: ATU 36801500
Bankverbindung: Bank Austria, IBAN: AT631200051428007186; BIC: BKAUATWW, DVR: 0000191



Duktus (Production) GmbH
Sophienstraße 52-54
35576 Wetzlar
Deutschland

Municipality of Vienna
MUNICIPAL DEPARTMENT 39
Testing; inspection and certification body
of the City of Vienna
VFA – Construction Technology Labs
Address: Rinnböckstrasse 15
A-1110 Vienna
Tel.: (+43 1) 79514-8039
Fax: (+43 1) 79514-99-8039
E-Mail: post@ma39.wien.gv.at
Homepage: www.ma39.wien.at

MA 39 – VFA 2018-0162.05

Vienna, 16. April 2018

Attestation of Inspection 2018

Applicant and production plant : Duktus (Production) GmbH
D-35576 Wetzlar

Object of inspection: Ductile iron pipes and fittings for water pipelines,
type variation: TYTON, TYTON-TIS-K, TYTON-SIT, TYTON-NOVO-SIT, VRS, BLS, BRS and flange
nominal size DN 80 to DN 1000

Date of Inspection: 20 February 2018

Inspection program: third party inspection
according to ISO 2531, DIN EN 545 and DVGW GW 337
based on the inspection contract MA 39 – ROR – Ü 1436/2013:

- Inspection of the production process
- Inspection of the factory production control
- Testing of products

Result of the inspection: The factory production control as well as the test results comply with the requirements according to ISO 2531, DIN EN 545 and DVGW GW 337

The official:

Ing. Wilfried Zankl

The head of the laboratory:

Dipl.-Ing. Andreas Tichy

The head of testing, inspection and certification body:

Dipl.-Ing. Georg Pommer

The inspection plus the performed tests and their results are documented in the inspection report MA 39 – VFA 2018-0162.01. In any case of doubt the attestation MA 39 – VFA 2018-0162.03 in German language is binding.